



TESTING INSTITUTE S.R.L.

L.S.FIRE TESTING INSTITUTE S.R.L.

Via Olgiate, 15 - 22070 Oltrona di San Mamette (CO) - Italy
Via della Bonifica, 4 - 64010 Controguerra (TE) - Italy
Tel. +39 031 890588 - Fax +39 031 3532853
labo@lsfire.it - www.lsfire.it

BESCHEINIGUNG DER KLASSIERUNG
REACTION TO FIRE CLASSIFICATION

Doc Nr: B 0001

Für Kabel mit verbesserten Brandschutz / Gemäß den definierten Verfahren in

For cables with improved fire protection / according to procedures defined in

EN 13501-6:2014

Brandklassifizierung von Bauprodukten und Bauelementen - Teil 6: Klassifizierung anhand von Daten aus der Reaktion auf Brandprüfungen an Elektrokabel.
Fire classification of construction products and building elements - Part 6: Classification using data from reaction to fire tests on electric cables

1 Einführung

1 Introduction

Diese Bescheinigung definiert die Klassifizierung, die der nachstehend definierten Familie gemäß den in der Norm EN 13501-6: 2014 angegebenen Verfahren zugeordnet ist.

This classification certificate defines the classification assigned to the family defined below in accordance with the procedures given in EN 13501-6:2014.

Kunde:

Sponsor:

DÄTWYLER IT Infra AG

Gotthardstrasse, 31

CH - 6460 Altdorf (UR)

Ausgestellt von:

Prepared by:

L. S. Fire Testing Institute Srl via della

Bonifica, 4

I - 64010 Controguerra (TE)

Benannte Stelle N°:

Notified body No:

2479

Familien Name:

Family name:

(N)HXH FE180 E30-E60

Zusätzliche Informationen:

Additional Information:

Annex A: 804000_DAB-EXM + PFM

Annex B: 805000_DAB-EXM + PFM

Dokumenten Nummer:

Document number:

B 0001

Ausstellungs Datum:

Date of registration:

14.04.2020

Klassifikation / Classification

Klassierung nach EN 13501-6

Classification according to EN 13501-6

B2ca-s1a, d1, a1

Dr Silvio Messa

Director L.S.Fire Testing Institute